

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пр. Коммунистический, 50 г. Ростов-на-Дону, 344091
тел. 8-(863)-305-16-48, факс 8-(863)-305-16-49 E-mail: gpn-rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области - 8 (863) 239-99-99

Предписание № 247-5/1/1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

города Ростова-на-Дону «Детский сад « 291»

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица № 247-5 от 24 июля 2015 года, 03 августа 2015 года и 28 августа 2015 года проведена плановая выездная проверка инспектором Пролетарского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Зозуля Романом Викторовичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (- их) проверку,

здания дошкольной образовательной организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад « 291»

(наименование объекта надзора)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр. 40-летия Победы, 308/2.

(его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 291 Седова Елена Владимировна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты декларация пожарной безопасности содержит не достоверные сведения.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64 ч.4	01.08.2016	
2.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 31 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически составляет 0,75 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эва-	01.08.2016	

		куационные пути и выходы		
3.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 32 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении 31 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
4.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 34 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении 32 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 1,08 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
5.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 28 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении 32 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
6.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 34 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении 28 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
7.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 28 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную площадку (помещение 26 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактически составляет	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эва-	01.08.2016	

	0,91 м)	куационные пути и выходы		
8.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение № 26 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
9.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационных выходов из музыкального зала (помещение № 41 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически составляет 1,02 м и 1,12), а также в коридор менее 1,2 м (фактически два выхода 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
10.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из коридора (помещение № 24 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную клетку (помещение № 26 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактически составляет 0,96 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
11.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из коридора (помещение № 24 по техническому паспорту) на лестничную клетку (помещение № 11 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактически составляет 0,96 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
12.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение № 11 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически составляет 0,87 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	

		куационные пути и выходы		
13.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 5), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную клетку (помещение №11 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактически составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
14.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 47 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 46 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,70 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
15.	На первом этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 47 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 5 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,78 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
16.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 5 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 31 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,88 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
17.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 31 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эва-	01.08.2016	

		куационные пути и выходы		
18.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 30 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
19.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 29 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 30 менее 1,2 м (фактически составляет 0,86 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
20.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 7 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 29 менее 1,2 м (фактически составляет 0,86 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
21.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 11 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 22 менее 1,2 м (фактически составляет 0,86 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
22.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 22 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещении № 20 менее 1,2 м (фактически составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эва-	01.08.2016	

		куационные пути и выходы		
23.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 20 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную площадку менее 1,2 м (фактически составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
24.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (из помещения № 19 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. на лестничную площадку менее 1,2 м (фактически составляет 0,79 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
25.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы (помещение № 13 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. в помещение № 19 по техническому паспорту менее 1,2 м (фактически составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
26.	На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. на лестницы 3-го типа менее 1,2 м (фактически составляет 1,06 м и 0,7 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4; пункт 5.2.14. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
27.	Ширина лестничных маршей в здании комплекса дошкольного образовательного учреждения детского сада менее 1,35 м (фактически 1,23 м и 1,31 м).	пункт 5.2.5. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2016	
28.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны не обеспечивают возможность их свободного открывания изнут-	Пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2016	

ри без ключа.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. и «Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (утвержденным приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375) лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать (подать возражение в письменной форме) выданное предписание должностного лица органа ГПН, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу органа ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Вышеуказанные лица и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Инспектор Пролетарского отделения НД
отдела НД по городу Ростову-на-Дону
УНД и ИР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
Зозуля Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"28" августа 2015 г.



Предписание для исполнения получил:



"28" августа 2015 г.

Заведующий Сегова С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору